

I principi generali su cui si baserà il nuovo DTR in fase di approvazione da parte del GSE riguardano:

1. Qualsiasi intervento di manutenzione o ammodernamento **non deve compromettere i requisiti oggettivi e soggettivi** che hanno consentito l'accesso agli incentivi e gli eventuali premi o maggiorazioni, e comunque **non deve comportare un aumento della spesa** preventivata dallo Stato;
2. In caso di **sostituzione dei moduli FV**, l'incremento sul valore della potenza elettrica nominale è ammesso, con riferimento a tutti gli interventi di manutenzione e per l'intero periodo di incentivazione, solo fino all'1% per impianti di potenza totale superiore a 20 kW, e fino al 5% per impianti di potenza totale inferiore a questa soglia;
3. È previsto, inoltre, che la **sostituzione definitiva dei componenti principali** (per gli impianti fotovoltaici moduli e inverter) debba avvenire con componenti nuovi o rigenerati, così superando le criticità del vecchio DTR, che imponeva l'acquisto di componenti nuovi;
4. Nel caso di **ripristino** dovuto a guasti estesi o incendi si consente, anche temporaneamente, **l'utilizzo di componenti di riserva**, anche in titolarità di soggetti diversi dal responsabile dell'impianto, purché venga garantito il principio di non incremento della potenza nominale. Il GSE non chiarisce, invece, se sia consentito l'incremento dell'1% o del 5% ammesso nel caso di sostituzione dei moduli.